

COVID – 19 DOČASNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRVNÍHO PARALELNÍHO PŘIPOJENÍ ZDROJŮ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ EG.D, A.S.

EG.D, a.s. v souvislosti s opatřeními směřující k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 přijal dočasně níže uvedená mimořádná opatření v oblasti připojování decentrálních zdrojů k distribuční soustavě.

EG.D, a.s. neomezuje připojování nových výroben k distribuční soustavě

EG.D, a.s. pouze dočasně upravuje postupy a rozsahy prováděných činností v rámci procesu prvního paralelního připojení

Opatření jsou směřována do dvou oblastí :

- a) výroby s rezervovaným výkonem do 10 kW
- b) výroby s rezervovaným výkonem nad 10 kW

U výroben do 10 kW bude provedena montáž fakturačního měření, odzkoušení a provedení všech možných úkonů stanovených v příloze č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy (dále PPDS) pouze z prostoru elektroměrového rozvaděče. Jako stěžení z pohledu bezpečnosti DS je nutné provést simulace výpadku v DS a zajištění odpojení výroby od DS v tomto provozním stavu. Ostatní kontroly uvnitř odběrných míst jsou považovány za provedené na základě doložené platné revizní zprávy.

U výroben nad 10 kW se bude k připojení přistupovat individuálně na základě zhodnocení konkrétní situace. V případě, že nebude možné provést veškeré kontroly dle požadavků PPDS bude v případě, že nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy vystaveno žadateli dočasné provozní oznámení s max. dobou platnosti do 6 měsíců s tím, že v této době bude žadateli, po provedení dodatečné úplné kontroly výroby / výrobního modulu vydáno trvalé provozní oznámení.